


[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ihr Zeichen : [REDACTED]
Ihr Auftrag :
Ihr Auftrag vom :
Eingegangen am : 21.04.2010
Probenahme : Kunde
Prüfbericht vom : 23.04.2010
Seite : 1 von 1

Prüfbericht : 182391

| Prüfmuster | ASG-ID | Prüfparameter | Prüfmethode | Prüfergebnis | Einheit |
|---------------------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| Diesel-Probe I (ZTÖ 1:50) | 167787 | Cetanzahl | DIN EN ISO 5165 | <35 (31,3)* | - |
| Diesel-Probe II (Ref.) | 167788 | Cetanzahl | DIN EN ISO 5165 | 57,8 | - |

* Ergebnis unter Vorbehalt, da ausserhalb des Messbereiches der Prüfmethode



J. Bernath (Technischer Leiter)

Dieser Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfmuster und darf nicht ohne Genehmigung des Prüflaboratoriums auszugsweise vervielfältigt werden. Aufbewahrung der Prüfmuster: 4 Wochen ab Datum des Prüfberichts. Weitere Informationen siehe allg. Geschäftsbedingungen unter www.asg-analytik.de